

PYTANIA

W związku z zamiarem złożenia oferty na wykonanie robót objętych treścią zapytania ofertowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień:

1. *Czy Zamawiający poza 2% wkładem własnym zamierza przeznaczyć na wykonanie robót wyższe środki niż przyznana dotacja z programu Polski Ład ?*

Nie, Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków.

2. *Z uwagi na bardzo szeroki zakres prac prosimy o informację czy Wykonawca ma wycenić wszystkie prace objęte przedmiotem zapytania , czy w toku oceny ofert zostaną wskazane do wykonania prace mieszczące się w budżecie Zamawiającego?*

Tak, Wykonawca ma wycenić wszystkie prace.

3. *W zapytaniu wskazano – wykonanie systemu wykrywania pożaru SSP. Po zapoznaniu się ze stanem istniejącym stwierdza się doprowadzenie systemu do sprawności będzie wymagało następującego asortymentu prac, których koszt wynosi przeszło 45 000,00. Czy Zamawiający potwierdza konieczność realizacji tego zakresu robót.*

Tak, realizację zakresu prac związanych z SSP obejmuje Zapytanie Ofertowe

4. *W opisie do projektu strona 7 punkt : „15.2.2. Fundamenty przypór od strony zachodniej kościoła należy naprawić poprzez wykonanie poniżej poziomu gruntu dookoła fundamentu przypory betonowej ścianki dociskowej grubości 15 cm zbrojonej 2 x siatką 15x15 z prętów Ø10 AIIIIN zgodnie z projektem remontu z 2012 roku.” – wskazano zakres który nie został wyszczególniony w treści zapytania ofertowego. Proszę o wyjaśnienie czy te prace należy wycenić i czy na ten zakres Zamawiający dysponuje środkami poza przyznaną dotacją.*

Jest to zakres prac do potwierdzenia po odkrywkach

5. *Jeżeli Zamawiający potwierdzi konieczność wykonania robót opisanych Projekcie w pkt. 15.2.2 – prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej na którą się powołuje autor projektu tj. Projekt remontu z 2012r.*

Zakres prac i sposób realizacji do potwierdzenia po odkrywkach

6. *Prosimy o potwierdzenie że zakres prac dotyczący tynków renowacyjnych zewnętrznych dotyczy strefy cokołowej, przypór oraz miejsc w których odspoły się istniejące tynki.*

Tak

7. *Prosimy o potwierdzenie , że prace dotyczące malowania elewacji kościoła należy wykonać na istniejących podłożach tynku oraz w miejscach uzupełnień.*

Tak